

**СОГЛАСОВАНО**

Председатель профкома МБОУ ЦО  
«Наследие»



/Фархутдинова Л.С./

**УТВЕРЖДЕНО**

Директор МБОУ ЦО «Наследие»

/Фархутдинов Э.Г./

Приказ №95а-од от "05" сентября 2022 г.



### **Памятка**

#### **по эксплуатации пожарной сигнализации для директора школы**

В целях обеспечения устойчивой работы автоматической пожарной сигнализации необходимо:

1. Назначить лицо, ответственное за техническое обслуживание установки (приказом-распоряжением).

2. Ежедневно проверять исправность сигнализации путем осмотра линии блокировки, целостности пожарных извещателей, коробок, аппаратов и т. п.

3. Запрещается забеливание и закрашивание приборов, коробок и извещателей сигнализации, а также крепление к приборам, коробкам, извещателям и проводам каких бы то ни было предметов и т. п. В период ремонтных работ приборы и извещатели следует защищать от попадания на них краски, извести и других материалов.

4. Во избежание повреждения сигнализации перед началом ремонтных работ ставить в известность пожарную охрану.

5. Запрещается загромождать материалами пожарные извещатели, а также доступы к приемному аппарату.

6. Электрическая мощность сигнальной лампы не должна превышать 25 Вт.

7. Пожарная сигнализация должна быть включенной, т. е. находиться в дежурном режиме. Охранно-пожарная сигнализация при отсутствии переключателя "ночь-день" должна быть проверена перед закрытием объекта с принятием мер по устранению неисправностей при обнаружении таковых.

8. При включении установки с пункта пожарной связи части необходимо по телефону удостовериться, что объект находится под охраной.

9. В случае грубого нарушения правил технической эксплуатации и установки, повлекших повреждение аппаратуры линии блокировки или невозможности включения сигнализации при включении объекта виновные привлекаются к административной или уголовной ответственности.

10. При работе сигнализации в режиме "Тревога" необходимо вызвать пожарную охрану по тел. 101 и милицию по тел. 102.

Ответственный за пожарную безопасность \_\_\_\_\_ / Ганиев И.М.

